

Reersnæs Vandværk
Birketvej 109
4941 Bandholm
Att.: Torben Karlsson

Rapportnr.: AR-21-CG-21066942-01
Batchnr.: EUDKVE-21066942
Kundenr.: CA0015112
Modt. dato: 21.06.2021

Analyserapport

Prøvested:	Reersnæs Vandværk - Ledningsnet - 55682 - / 4363000799		
Udtagningsadresse:	Reersnæs kirkevej 316, 4941 Brandholm		
Prøvetype:	Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol		
Prøveudtagning:	21.06.2021 kl. 09:15		
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S	DKIJ	
Analyseperiode:	21.06.2021 - 25.06.2021		

Prøvemærke:	Køkken		
-------------	--------	--	--

Lab prøvenr:	835-2021-80938725	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	3	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	A 0.15 ^{o)}
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5,MST - Drikkevand. M:	
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST -	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Kopi til:

Lolland Kommune, Kopimodtager drikkevand, Jernbanegade 7, 4930 Maribo
Reersnæs Vandværk, Bjarne Rasmussen, Birketvej 117, 4941 Bandholm

25.06.2021

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.